



(扫描查收电子文书)

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

(湘岳华) 应急罚〔2023〕53号

被处罚人：华容县三封寺镇松木桥购物中心（何正香系经 性别：女 年龄：53
营者、身份证号码：430)

身份证：430 邮政编码：414200 联系电话：

家庭住址：湖南省岳阳市华容县

所在单位：华容县三封寺镇松木桥购物中心 职务：个体工商户业主

单位地址：湖南省岳阳市华容县

违法事实及证据：2023年8月22日三封寺镇应急办依法组织对华容县三封寺镇松木桥购物中心进行现场检查。发现华容县三封寺镇松木桥购物中心（何正香系华容县三封寺镇松木桥购物中心业主，身份证号码：430

）未按照国家标准《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条：当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m²时，应配置1具1A的手提式灭火器；每增加100m²时，增配1具1A的手提式灭火器。未安装安全设备（灭火器）的违法行为，

证据一：华容县三封寺镇松木桥购物中心《营业执照》复印件、何正香身份证

复印件；证据二：华容县三封寺镇松木桥购物中心《现场检查记录》（湘岳华

）应急现记〔2023〕880号、《责令限期整改指令书》（湘岳华）应急责改〔2

023〕679号、经营者何正香《询问笔录》和员工刘《询问笔录》；证据三

：现场检查照片及复查整改照片。

华容县应急管理局(印章)

2023年9月27日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人(单份)。

共3页 第1页



(扫描查收电子书)

华容县三封寺镇松木桥购物中心（何正香系经营者、身份证号码：430[REDACTED]）违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准”，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项的规定“安全设备的安装、使用检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的”，参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准（2022年版）》关于《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（二）项的裁量基准，违法行为的表现情形：生产经营单位有一台（套）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。处罚基准：责令生产经营单位限期改正，处少于一万元的罚款，鉴于该购物中心在检查后能主动配合调查且积极整改问题隐患，且未造成严重危害后果，具有主动减轻安全生产违法行为危害后果的情节，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条“当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：第（一）项（主动消除或者减轻违法行为危害后果）的规定，决定给予人民币壹仟元整罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起 15 日内缴至中国建设银行股份有限公司华容支行，账号 43001682066052500657。到期不缴纳罚款的，本机关有权依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的 3%加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。

华容县应急管理局（印章）

2023年9月27日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人。

共3页 第2页



(扫描查收电子文书)

如果不服本处罚决定，可以依法在 60 日内向华容县人民政府申请行政复议，或者在 6 个月内依法向君山区人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

华容县应急管理局(印章)

2023年9月27日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人。

共3页 第3页